

Beoordeling oefenproject RGS P3 – Mathieu Peters
 april 2016

BEOORDELING OEFENPROJECT RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN			
ONDERDEEL	OPMERKING	OORDEEL	
1	Begrippenlijst	Zie opmerkingen/ aanvullingen in het document. Goed om dit een keer door te lezen. Probeer een begrip te interpreteren in de context. Begrippen die van internet komen zijn algemeen beschreven. Door ze in eigen woorden en in de context te beschrijven begrijp je ze beter.	Ingeleverd en akkoord
2	Verslag bedrijfsbezoek	Helder interview. Hier en daar zou je nog wat meer kunnen doorvragen om de aanpak boven tafel te krijgen.	Ingeleverd en akkoord
3	Samenvattingen	De samenvattingen zijn te lang. Het is niet de essentie van een hoofdstuk. Ik vraag me af of je door deze samenvattingen de stof beter bent gaan begrijpen.	Ingeleverd
4	Projectkeuze		Akkoord
5	Projectbeschrijving	Goed, overzichtelijk. Je zou het nog kunnen aanvullen met een plattegrond t.b.v. de ligging en de bereikbaarheid.	Goed
6	Onderhoudsbeleid	Ontbreekt.	Onvoldoende
7	Kwaliteitsuitgangspunten	De beschrijving van de kwaliteitsuitgangspunten kun je voor het volgende project nog aanscherpen. Ik mis de verbinding met de inspectie. Het lijkt nu alsof je twee methoden naast elkaar gebruikt, maar ze moeten geïntegreerd worden.	Matig
8	Inventarisatie	De inventarisatie gaat alleen over de houten gevelelementen en niet over de muren e.d. terwijl dat er wel bij hoort. Het ging om de gehele buitengevel.	Onvoldoende
9	Inspectie	Het inspectieformulier ziet er overzichtelijk uit. Wat doe je als je meerdere gebreken hebt. Je zou het formulier kunnen verbeteren door een foto van de gevel toe te voegen.	Voldoende
10	Conditiebeschrijving	Goed gestructureerd en overzichtelijk. Is de zoutuitslag op de eerste verdieping echt geen lekkage?	Goed
11	Gebreken beschrijving	Er zijn slechts enkele afbeeldingen van gebreken zichtbaar. Hiermee kun je de opdrachtgever geen goed beeld geven van de situatie.	Voldoende
12	Diagnose gebreken	MCAB mag beknopter beschreven worden. Meranti is niet altijd duurzaamheidsklasse 2. Er zit erg veel verschil in de kwaliteit van meranti.	Voldoende

13	Verftechnisch hersteladvies	De titel van het document is 'onderhoudsscenario's'. Het onderhoudsscenario heb je meerjaren onderhoudsplan genoemd. Alleen het systeem is beschreven en niet de producten. Voor het volgende project graag concreter.	Voldoende
14	Verantwoording hersteladvies	Motivatie ontbreekt	Onvoldoende
15	Scenario	Goed dat de tussentijdse prestatiemetingen opgenomen zijn. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstig onderhoud aan de gevel en de HWA.	Voldoende
		Beoordeeld door	Eindbeoordeling
		Jolanda Kivits- Raadjes	